



San Diego County Air Pollution Control District

21 de Febrero del 2024

ATENCIÓN: PADRES O TUTORES DE MENORES QUE ASISTEN A LA PREPARATORIA KING CHAVEZ, VECINOS Y NEGOCIOS CERCANOS

AVISO DE INTENCIÓN DE EXPEDIR UN PERMISO DE CONTRUCCIÓN PARA UN MOTOR DE RESERVA DE EMERGENCIAS

Este aviso es para informarle que HMT Electric ha presentado una solicitud ante el Distrito de Control de la Contaminación del Aire de San Diego (SDAPCD) para obtener un Permiso para construir y operar dos (2) motores de reserva de emergencias para proveer energía en caso de cortes de energía, los cuales estarán ubicado en 1200 Front St Downtown, San Diego, CA 92101.

Está recibiendo este aviso porque la ley estatal requiere que los distritos locales de control de la contaminación del aire, como SDAPCD, notifiquen a ciertas personas antes de aprobar la construcción de cualquier equipo que pueda aumentar las emisiones de contaminantes tóxicos en el aire dentro de una distancia de 1,000 pies de una escuela. El aviso se envía a todas las direcciones dentro de los 1,000 pies del equipo y a los padres o tutores de menores que asisten a cualquier escuela ubicada dentro de un radio de un cuarto de milla del equipo. La ley también requiere que SDAPCD considere cualquier comentario público antes de aprobar el permiso para la construcción de este equipo.

Los contaminantes tóxicos del aire son sustancias químicas en forma de gases, líquidos o partículas que se emiten a la atmósfera y, cuando las personas están expuestas a ellos, pueden causar efectos adversos para la salud. Los motores de reserva de emergencia utilizan diésel como combustible y funcionan durante cortes de energía, así como un máximo de 50 horas por año para mantenimiento y pruebas. El uso de diésel como combustible crea contaminación del aire, como partículas de diésel, que es un contaminante tóxico del aire. Este motor está certificado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y cumple con las normas de emisiones requeridas.

El SDAPCD está comprometido en mejorar la calidad del aire para proteger la salud pública y el medio ambiente mediante la aplicación y el cumplimiento de las normas y reglamentos locales, estatales y federales sobre la calidad del aire en el condado de San Diego. El proyecto propuesto ha sido evaluado por el SDAPCD y se espera que opere de conformidad con todas las normas y reglamentos de calidad del aire aplicables.

Comentarios por escrito acerca de dudas asociadas a la calidad del aire relacionados con la acción propuesta por SDAPCD pueden enviarse a SDAPCD hasta el **22 de** Marzo del 2024. Favor de referirse a la aplicación No. APCD2023-APP-007980 en toda la correspondencia relacionada con este proyecto. La evaluación de esta solicitud y las condiciones del permiso propuestas están disponibles en el sitio de SDAPCD en <https://www.sdapcd.org/content/sdapcd/permits/public-notices.html>. Las preguntas relacionadas con este aviso pueden dirigirse a la División de Ingeniería de SDAPCD al número telefónico (858) 586-2600 o al correo electrónico APCDEngineering@sdapcd.org.

Sinceramente,

Nick Horres
Ingeniero Supervisor de Control de la Contaminación del Aire